

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (3439)37-09-90, Е-
mail: mail_05@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующей
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 2
комбинированного вида"
Михайлова Инна Владимировна

623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, ул. Кирова, д. 17А



Профилактическое мероприятие № 66250041000117574272 от 24.03.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 25.04.2025

№ 168/2025-62

При проведении обязательного профилактического визита с 14.04.2025 по 25.04.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-0513/21-2112-2025 от 24.03.2025 г.

в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 комбинированного вида"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	
юридический адрес	623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 17А
дата регистрации	24.10.2002
ИНН/ОГРН	6666009254 / 1026600931532

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 25.04.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	При рассмотрении протокола испытаний 05/06258-25 от 25.04.2025г., выданным в рамках проведения производственного лабораторного контроля установлено, что 15.04.2025г. в Детском саду №2, 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Кирова ул., д.17а, был проведен отбор проб в кране ХВС, пищеблока. В результате исследований установлено, что проба питьевой воды распределительной сети не соответствует требованиям табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", по показателю:	СанПиН 1.2.3685-21	табл. 3.13	Обеспечить соблюдение Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания для показателя: «Вода питьевая централизованного водоснабжения» по показателю «массовая концентрация железа/железо суммарно»	07.07.2025

- массовая концентрация железа/железо суммарно – $0,58 \pm 0,012$ мг/дм ³ , при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм ³				
--	--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
в срок до 07 Июля 2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве
подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

2. результаты исследования, подтверждающие соответствие


Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений
обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.
93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать
в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
заведующий Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 2 комбинированного вида" Михайлова Инна Владимировна

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и
Богдановичском районах



Баянкин Алексей Владимирович

Предписание получил:

Заведующий

должность, Ф.И.О.

Михайлова И.В.

подпись

25.04.2022

дата

Место выдачи предписания:

623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 17А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания